

Утверждаю
Технического директор
ООО «Горсети»
Р.Х. Валитов
«15» 07 2022г.

АКТ
Демонтажа и ликвидации основного средства
Трансформатора 160 кВА 10/0,4 кВ №824441
Инв.№ 00002010

Комиссия в составе: Председателя – технического директора Валитова Р.Х. и члены комиссии: зам. технического директора по эксплуатации и ремонту Мядзель Е.А., начальника ПТС Масс Е.В., зам. начальника ПТС Зуевой Е.Г., зам. генерального директора по мат. и тех. части Шульгина В.И., начальника СТЭ ПС Полянского С.А. произвела осмотр трансформатора 160 кВА 10/0,4 кВ зав. №824441 1987г.в. в ТП КО-9-5.

В результате осмотра установлено, что внутри трансформатора произошло короткое замыкание между обмотками. В результате чего трансформатор 160кВА 10/0,4кВ №824441 к дальнейшей эксплуатации не пригоден, демонтирован и вывезен на склад ООО «Горсети» для утилизации.

Заместитель технического
директора по эксплуатации и ремонту

Е.А. Мядзель

Начальник ПТС

Е.В. Масс

Заместитель начальника ПТС

Е.Г. Зуева

Заместитель генерального директора
по мат. и тех. части

В.И. Шульгин

Начальник СТЭ ПС

С.А. Полянский