

**Акт замера нагрузки и напряжения  
трансформатора ТМ 160/10кВ №5849.**

Марка Тр-ра,	Номинальная мощность, Sном, кВА	U номинальное	№ тр-ра,	Io, А	Ia, А	Ib, А	Ic, А	Ua, В	Ub, В	Uc, В	Дата, время замеров	t окр. среды
ТМ	160	10	5849	41	270	268	250	225	231	232	04.02.19 19 50	-40
				83	260	250	234	228	230	233	04.02.19 23 55	-42

Начальник СТЭПС

Полянский С.А.

Ст. мастер СТЭПС

Калашников Н.В.