

**Акт замера нагрузки и напряжения  
трансформатора ТМ 160/10кВ №59047.**

Марка Тр-ра,	Номинальная мощность, Сном, кВА	U номинальное	№ тр-ра,	Io, А	Ia, А	Ib, А	Ic, А	Ua, В	Ub, В	Uc, В	Дата, время замеров	t окр. среды
ТМ	160	10	59047	27	243	271	255	231	226	229	04.02.19 19 <sup>40</sup>	-40
				19	231	240	242	232	231	229	04.02.19 23 <sup>50</sup>	-42

Начальник СТЭПС

Полянский С.А.

Ст. мастер СТЭПС

Калашников Н.В.