

**Акт замера нагрузки и напряжения
трансформатора ТМ 160/10кВ №824441.**

Марка Тр-ра,	Номинальная мощность, Сном, кВА	U номинальное	№ тр-ра,	Io, А	Ia, А	Ib, А	Ic, А	Ua, В	Ub, В	Uc, В	Дата, время замеров	t окр. среды
ТМ	160	10	824441	19	264	258	272	227	228	224	04.02.18 19 32	-40
				15	250	238	240	228	228	225	04.02.18 23 40	-42

Начальник СТЭПС

Ст. мастер СТЭПС

Полянский С.А.

Калашников Н.В.