

Предприятие: ООО «Горсети»Служба: СТЭ РЭСЛИСТОК ОСМОТРА №     Объект: КТП-160кВА ТП-ПБ/5-31 п.Киреевск, ул.Береговая-21Инв. №: 00003153Диспетчерское наименование: ТП ПБ-5-31Вид осмотра: периодический

Оборудование (строительная часть; тр-р: тип, зав. №, год выпуска; РУ-10кВ; РУ-0,4кВ,)						Выявленный дефект				Примечание	
Строительная часть						Замечаний не обнаружено					
ТМ 160/10 № 59047 1979г						Замечаний не обнаружено					
РУ-10кВ						Замечаний не обнаружено					
РУ-0,4кВ						Замечаний не обнаружено.					
<b>Замеры</b>											
Дата		Время дневного замера, (Ид, Уд)				Время вечернего замера, (Ив, Ув)				Температура °С, Тд/Тв	
12.12.23		11-00				—				-11°C.	
Трансформатор №, тип, заводской №, год выпуска, текущее положение ПБВ/всего положений ПБВ.						ТР ТМ 160/10 № 59047, 1979г (ПБВ - ?)					
Напряжение, Уд						Нагрузка, Ид					
АО	ВО	СО	АВ	ВС	АС	А	В	С	О		
222	215	216	377	377	378	13	17	36	18		
Напряжение, Ув						Нагрузка, Ив					
АО	ВО	СО	АВ	ВС	АС	А	В	С	О		
<b>РУ-0,4кВ</b>											
Наименование отходящей линии, марка КЛ, Ячейка №, Группа №						А	В	С	О		
Гр.№1 Коттедж (сайдинг) АВВГ 3х35+1х16						13	17	36	20		
Гр.№2 Дача, Береговая,21 (Резников М.В.) АВВГ4х50						1	0,5	0,5	0,5		

Осмотр произведен "12" 12 2023 г.

Семёнов Р.А.

ф.и.о.

Листок принял "15" 12 2023 г.

Понаморёв И.В.

ф.и.о.

подпись

подпись

**Акт замера нагрузки и напряжения  
трансформатора ТМ 160/10кВ №59047.**

Марка Тр-ра,	Номинальная мощность, Сном, кВА	U номинальное	№ тр-ра,	Io, А	Ia, А	Ib, А	Ic, А	Ua, В	Ub, В	Uc, В	Дата, время замеров	t окр. среды
ТМ	160	10	59047	27	243	231	255	231	226	229	04.02.15 19 <sup>40</sup>	-40
				19	231	240	242	232	231	229	04.02.15 23 <sup>50</sup>	-42

Начальник СТЭПС

Полянский С.А.

Ст. мастер СТЭПС

Калашников Н.В.