

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГОРСЕТИ»

Акт измерения показателей электроэнергии

«23» января 2023 г.

Объект ТП 832

Потребитель _____

№ п/п	Время	Наименование объекта	Измеренное напряжение					
			A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C
1	13:40	ВА-5 от ТП 832	167	173	159	351	357	348

Измерения выполнены прибором типа: электроизмерительные клещи № 04300695

Измерение производили:

Представитель ООО «Горсети

 Подпись
Пеньков АВ ФИО