

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГОРСЕТИ»

Акт измерения показателей электроэнергии

«10» октября 2023 г.

Объект ТП Ко-9-21

Потребитель

№ п/п	Время	Наименование объекта	Измеренное напряжение					
			A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C
1	14:30	ВА-3 от ТП Ко-9-21	175	184	175	347	353	344

Измерения выполнены прибором типа: электроизмерительные клещи № 043 00695

Измерение производили:

Представитель ООО «Горсети

 Подпись  
Пеньков.С.М.В. ФИО