

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Г О Р С Е Т И»

Акт измерения показателей электроэнергии

«20» марта 2023 г.

Объект ТП 6кВ-49


Потребитель

№ п/п	Время	Наименование объекта	Измеренное напряжение					
			A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C
1	9:20	ВА-2 от ТП 6кВ-49	184	183	176	363	363	356

Измерения выполнены прибором типа: электроизмерительные клещи № 043 0055

Измерение производили:

Представитель ООО «Горсети»

 Подпись  
Пеньков М.В. ФИО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Г О Р С Е Т И»

Акт измерения показателей электроэнергии

«15» января 2023 г.

Объект ТП 611-50

Потребитель \_\_\_\_\_

№ п/п	Время	Наименование объекта	Измеренное напряжение					
			A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C
1	10:40	ВА-3 от ТП 611-50	179	183	176	363	371	352
2	10:40	ВА-5 от ТП 611-50	181	178	173	369	357	349

Измерения выполнены прибором типа: электроизмерительные клещи № 04300695

Измерение производили:

Представитель ООО «Горсети

 Пеньков М В  
Подпись ФИО