

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Г О Р С Е Т И»

Акт измерения показателей электроэнергии

«25» сентября 2023 г.

Объект ТП 521

Потребитель

№ п/п	Время	Наименование объекта	Измеренное напряжение					
			A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C
1	10:10	БА-2 от ТП 521	184	188	179	361	363	358
2	10:30	БА-1 от ТП 521	182	181	183	363	165	362

Измерения выполнены прибором типа: электроизмерительные клещи № 04300655

Измерение производили:

Представитель ООО «Горсети

 Подпись
Пеньков МВ ФИО