

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГОРСЕТИ»

Акт измерения показателей электроэнергии

«26» октября 2023 г.

Объект ТП 47

Потребитель

№ п/п	Время	Наименование объекта	Измеренное напряжение					
			A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C
1	9 ⁴⁰	БА-1 от ТП 47	186	185	194	364	363	367
2	3 ⁵⁰	БА-2 от ТП 47	184	188	192	367	363	368

Измерения выполнены прибором типа: электроизмерительные клещи № 04300 835

Измерение производили:

Представитель ООО «Горсети

 Пельюков М В
Подпись ФИО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГОРСЕТИ»

Акт измерения показателей электроэнергии

« 1 » Декаб 2023 г.

Объект ТП 143

Потребитель _____

№ п/п	Время	Наименование объекта	Измеренное напряжение					
			A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C
1	930	ВА-1 от ТП 143	187	179	190	361	359	366
2	950	ВА-4 от ТП 143	184	186	191	363	365	367

Измерения выполнены прибором типа: электроизмерительные клещи № 04300695

Измерение производили:

Представитель ООО «Горсети

 Мельников И.В.
Подпись ФИО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГОРСЕТИ»

Акт измерения показателей электроэнергии

« 7 » нояб 2023 г.

Объект ТП 670

Потребитель _____

№ п/п	Время	Наименование объекта	Измеренное напряжение					
			A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C
1	950	ВА-4 от ТП 670	189	184	176	364	367	359

Измерения выполнены прибором типа: электроизмерительные клещи № 04300695

Измерение производили:

Представитель ООО «Горсети

 Петров М В
Подпись ФИО