

20.03.2023 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____

Комиссия в составе:

Главный инженер	ООО «Томские электрические сети»	Давыдов А.И.
(должность)	(организация)	(ФИО)
Нач. ЭТС	ООО «Томские электрические сети»	Попов С.С.
(должность)	(организация)	(ФИО)
Начальник ПТО	ООО «Томские электрические сети»	Регнер А.Е.
(должность)	(организация)	(ФИО)

осмотрела объект, подлежащий ремонту, и установила следующее:

ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-6-2 ф.1

(наименование объекта)

Томский район

(адрес местонахождения объекта)

№ п/п	Состав работ по устранению неисправности или дефекта	Единица измерения	Количество	Примечание
Ведомость работ				
1	Демонтаж провода	м	8608	
2	Демонтаж опоры	шт.	60	
3	Развозка конструкций и материалов по трассе: одностоечных ж/б	шт.	83	
4	Установка ж/б опоры одностоечной	шт.	37	
5	Установка ж/б опоры одностоечной с подкосом	шт.	23	
6	Установка траверсы	шт.	56	
7	Монтаж узла крепления подкоса	шт.	23	
8	Монтаж провода СИП-4 магистраль 4х50	м	2152	
9	Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м	шт.	10	
10	Монтаж зажимов	шт.	131	
11	01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	шт.	10	
12	01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	шт.	10	
Ведомость материалов				
13	Провод СИП-4 4х50	м	2152	
14	Зажим РА 4х16/35	шт.	23	
15	Зажим промежуточный ЗПН 2200	шт.	28	
16	Зажим ЗОИ 16-95	шт.	50	
17	Круг стальной d-18	м	30	
18	Зажим ПС-2-1	шт.	30	
19	Круг стальной d-10	м	60	
20	Стойка СВ 95-2	шт.	83	
21	Траверса ТК-2	шт.	56	
22	Узел крепления подкоса У-52	шт.	23	
23	Наконечник кабельный ТА 50-10-9	шт.	12	

Комиссия:

Гл. Инженер

(должность)




(подпись)

Давыдов А.И.

(ФИО)

Нач. ЭТС

(должность)




(подпись)

Попов С.С.

(ФИО)

Начальник ПТО

(должность)



(подпись)

Регнер А.Е.

(ФИО)