


Директор ООО «Томские Электрические сети»
(должность)
(ФИО) Рыбин А.П.

15 марта 2024 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____

Комиссия в составе:

гл. инженера (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Давыдова Александра Ивановича (ФИО)
начальника ПТО (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Регнера Антона Евгеньевича (ФИО)
и.о. начальника ЭТС (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Тараева Александра Сергеевича (ФИО)

осмотрела объект, подлежащий ремонту, и установила следующее:

Для повышения надежности и улучшения качества электроснабжения потребителей в 2024 году предстоит техническое перевооружение линии электропередачи В соответствии с п. 5.7.5 СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. для приведения объекта:

№ п/п	Наименование объекта	Наименование
1	Модернизация ВЛ-10 кВ от ГПП-702 до ПП-2 Инвентарный №00-000070	г. Томск, Кузовлевский тракт, 4

в технически исправное для дальнейшей эксплуатации состояние необходимо выполнить следующие работы с использованием следующих материалов:


№ п/п	Состав работ по устранению неисправности или дефекта	Единица измерения	Количество	Примечание
	Ведомость работ			
	Монтаж			
1	Монтаж реклоузера комплектного	шт.	1	
2	Монтаж электрода заземления	шт.	1	
3	Монтаж зажимов	шт.	3	
	Ведомость материалов			
1	Реклоузер TER_Rec15_A11_L5M для радиальных линий (10 кВ, 630А)	шт.	1	
2	Сталь круглая D-18	м	2,5	
3	Сталь круглая D-10	м	7	
4	Зажим плашечный ПС-2-1	шт.	3	
	ПНР			
1	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов	шт.	1	
2	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	шт.	1	
3	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	шт.	1	

Комиссия: гл. инженер
(должность)
начальник ПТО
(должность)
и.о. начальника ЭТС
(должность)
(подпись)

(подпись)

(подпись)Давыдов Александр Иванович
(ФИО)
Регнер Антон Евгеньевич
(ФИО)
Тараев Александр Сергеевич
(ФИО)

Составил:

инженер ПТО
(должность)
(подпись)

Лянг А.К.