


УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Томские Электрические сети»

(должность)



(ФИО)

Рыбин А.П.

10 марта 2024 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____

Комиссия в составе:

гл. инженера (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Давыдова Александра Ивановича (ФИО)
начальника ПТО (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Регнера Антона Евгеньевича (ФИО)
И.о. начальника ЭТС (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Тараева Александра Сергеевича (ФИО)

осмотрела объект, подлежащий ремонту, и установила следующее:

В результате долговременной эксплуатации сильная изношенность, ввиду длительного срока службы высокая вероятность поражения электрическим током при обрыве проводов или контакте с ними при выполнении ремонтных и строительных работ, обрезке деревьев и т.п., велик риск замыкания проводов при их соприкосновении из-за сильного ветра, обледенение и налипание снега на токоведущие жилы влечет за собой снижение энергетической эффективности их использования и повышает риск обрыва.

Для повышения надежности и улучшения качества электроснабжения потребителей в 2025 году предстоит техническое перевооружение линии электропередачи В соответствии с п. 5.7.5 СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. для приведения объекта:

№ п/п	Наименование объекта	Наименование
1	ВЛ-0,4кВ СНТ «Ветеран ВС»	Томский район, п. Басандайка

в технически исправное для дальнейшей эксплуатации состояние необходимо выполнить следующие работы с использованием следующих материалов:

№ п/п	Состав работ по устранению неисправности или дефекта	Единица измерения	Количество	Примечание
Ведомость работ				
1	Демонтаж провода АС-35	м	11680	
2	Демонтаж опор одностоечный	шт.	73	
Монтаж				
1	Монтаж ж/б опоры одностоечной	шт.	43	
2	Монтаж ж/б опоры с подкосом	шт.	30	
3	Монтаж зажимов	шт.	148	
4	Монтаж наконечников	шт.	24	
5	Монтаж заземления	шт.	30	
6	Монтаж провода	шт.	2920	
Ведомость материалов				
1	Опора ж/б СВ-95-2	шт.	103	
2	Траверсы ТК-2	шт.	60	
3	Зажим промежуточный ЗПН 2200	шт.	32	
4	Зажим ЗОИ-16-95	кг	46	
5	Сталь круглая d=18	кг	179	
6	Сталь круглая d=10	кг	74	
7	Зажим плашечный ПС-2-1	шт.	38	
8	Узел крепления подкоса У-52	шт.	30	
9	Наконечник ТА-95	шт.	24	
10	Зажим анкерный РА 4х16/35	шт.	32	
11	Провод СИП-4 4х95	м.	2920	

