

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Томские Электрические сети»

(должность)

Клюев И.В.

(ФИО)

10 марта 2023 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____

Комиссия в составе:

гл. инженера (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Давыдова Александра Ивановича (ФИО)
начальника ПТО (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Регнера Антона Евгеньевича (ФИО)
начальника ЭТС (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Попова Сергея Сергеевича (ФИО)

осмотрела объект и установила следующее:

Для повышения надежности и улучшения качества электроснабжения потребителей в 2026 году предстоит техническое перевооружение ГПП «Базовая» в части автоматизированной системы управления в соответствии с правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, а также согласно пункта №1 предписания Сибирского управления Ростехнадзора от 24.09.2021г. №33-07/П-КИП-28 в организации АСУ ТП (п.1.8.2, 1.8.7 правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации) .

для приведения объекта:

№ п/п	Наименование объекта	Наименование
1	ГПП-110/6кВ «Базовая»	г. Северск, ул.Автодорога, 1/16А

в технически исправное для дальнейшей эксплуатации состояние необходимо выполнить следующие работы с использованием следующих материалов:

№ п/п	Состав работ по устранению неисправности или дефекта	Единица измерения	Количество	Примечание
II Демонтаж:				
1	блок питания цепей ТУ и ТИ БП 220/24 В 100 Вт	шт.	1	
2	Вздутие конденсаторов ВЗР К50-20 200 мкФ 50 В	шт.	24	
3	Преобразователь аналоговых сигналов Е708	шт.	5	
4	Устройство передачи данных	шт.	1	
Монтажные работы:				
1	Контроллер ЭНИП-2-45/100-220-А2Е4х2-32	шт.	23	
2	Контроллер ЭНИП-ESM-HV100-220- А2Е4х2-32-05А(S)	шт.	2	
3	Кабель витая пара F/UTP Кат.5Е4х2х24 AWG	м	305	1 бухта
4	Разъем RJ-45 UTP	шт.	115	
5	Маршрутизатор Keenetic Runner 4 G	шт.	1	
6	Коммутатор TP-Link 24х10	шт.	1	
Материал:				
1	Контроллер ЭНИП-2-45/100-220-А2Е4х2-32	шт.	23	
2	Контроллер ЭНИП- ESM-HV100-220- А2Е4х2-32-05А(S)	шт.	2	
3	Кабель витая пара F/UTP Кат.5Е4х2х24 AWG	м	305	
4	Разъем RJ-45 UTP	шт.	10	

