

ООО «Томские электрические сети»

Акт осмотра электроустановок

10.02.2023г.

Объект: ГПП-110/6кВ «Базовая»

Адрес объекта: г. Северск, ул. Автодорога, 1/16А

Комиссией в составе:

Мастера

Зайцев С.О.

Мастер

Тараев А.С.

**Произведен плановый осмотр следующих электроустановок:**

Наименование электроустановок
Электрооборудование ГПП-110/6кВ «Базовая», ОРУ-110кВ

**Результаты осмотра:** Из линейных выключателей на стороне 110кВ вытекает масло. Уровень масла на нижней границе.

**Заключение:** Данное электрооборудование непригодно к дальнейшей эксплуатации в нормальном режиме работы.

Мастер

Мастер

Зайцев С.О.

Тараев А.С.