


УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ООО "Электросети"

 В.В. Макаренко

"04" 02 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
о техническом перевооружении ГПП-702

Для замены двух дугогасительных реакторов на ПС110/10 ГПП-702 необходимо выполнить большой комплекс мероприятий по подготовке и строительно-монтажным работам, которые влекут необходимость одновременного вывода в ремонт существующих дугогасительных реакторов. Такой режим работы электрической сети недопустим, в связи с этим


РЕШИЛИ:

1. Выполнить техническое перевооружение ПС110/10 ГПП-702 поэтапно - 1 этап 2024год - заменить ДГР №1, 2 этап 2025год - заменить ДГР №2;
2. Настройку нового ДГР выполнить с недокомпенсацией 5%;

Данное решение не приведет к снижению надежности и качества электроснабжения, а режим работы электрической сети ПС 110/10кВ ГПП-702 секция 1 нормализуется за счет установки современного оборудования.

Главный специалист ОДУ

И.о. начальника ПТО



П.С. Никифоров

А.В. Мокров