

АКТ
Воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ № 2

г. Северск Томской области

" 23 " сентября 2021 года

Комиссия в составе:

1. Беляев С.В., и.о. главного инженера (председатель комиссии),
2. Сычугов В.П., начальник службы эксплуатации электрических сетей,
3. Хафизов Е.Ю., начальник производственно-технического отдела (ПТО),
4. Прохоренко С.Г., заместитель главного бухгалтера,
5. Свиридов Ю.Д., начальник группы по управлению имуществом,

Обследовала: Воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ № 2 входит в состав объекта «Сооружение ЛЭП 10 кВ ТП-10 от опоры № 1 до опоры № 32» - объект Концессионного соглашения от 30.11.2011 №94-к в отношении объектов по передаче и распределению электрической энергии ЗАТО Северск Томской области, инв. № 1010300859. Свидетельство о государственной регистрации от 11 августа 2015 года, 70-АВ 658945.






Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Матросова, 6/2, сооружение № 3э. Год постройки 1966 год. Назначение: Электроснабжение потребителей в ЗАТО Северск Томской обл.

В ходе обследования установлено, что на опорах № 5 – 15 имеется чрезмерное загнивание опор. Более половины железобетонных приставок имеют следы рассыпания. Провода неизолированные алюминиевые, имеют значительный износ.

Вывод: Дальнейшая эксплуатация воздушной линии в состоянии разрушения опор и приставок, а также неизолированности токопроводящих проводов представляет опасность и угрозу прекращения энергоснабжения потребителей.

Воздушная линия подлежит модернизации путем замены деревянных опор на железобетонные, неизолированные и имеющие износ алюминиевые провода подлежат замене на СИП.

Подписи комиссии:

1.		(С.В. Беляев)
2.		(В.П. Сычугов)
3.		(Е.Ю. Хафизов)
4.		(С.Г. Прохоренко)
5.		(Ю.Д. Свиридов)