


УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ООО "Электросети"

 В.В. Макаренко

" 12 " февраля 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
о создании автоматизированной системы
диспетчерского управления (АСДУ)

Ранее на распределительной подстанции - 3 (РП-3) проводилась модернизация оборудования, которая предусматривала замену масляных выключателей РП-3 на вакуумные выключатели ВВ/TEL-10.

РП-3 не оснащена оборудованием сбора и передачи информации об объекте (далее - ТМ) для диспетчерского пункта оперативной службы.

В связи с созданием АСДУ г. Северска и необходимостью реализации оперативного наблюдения за режимами и состоянием электрооборудования РП-3

РЕШИЛИ:

1. Подготовить дефектную ведомость и сметную документацию для технического перевооружения АСДУ (РП-3);
2. Выполнить закупку оборудования ТМ РП-3;
3. Выполнить монтаж оборудования ТМ РП-3;
4. Выполнить настройку и пусконаладочные работы оборудования ТМ РП-3.

Начальник ЭТЛ



В.Л. Кузнецов