

Журнал
регистрации заявок от потребителей
и
оказания услуг по аварийно-диспетчерскому
обслуживанию

Начат: 10.06.2021

Окончен: _____

Дата, время записи	Адрес и содержание заявки	Время исполнения и фамилия исполнителя
1	2	3
14.08.25. 11 ²⁰	Северная 36 кв. 27 Ч.С.	11 ⁵⁰ Пириков Костюков
23.08.25 2 ²³	Славского 4 кв. 111 Н.С.	2 ⁴⁵ Малыгин Садовников
23.08.25 8 ⁴⁰	Славского 4 кв. 111 нет света	Соповьев 9 ²⁰
25.08.25. 18 ⁴⁵	микр. Игнатьево ул. Переселенцев ул. 1152 нет света	18 ⁴⁵ Пириков Яценко Костюков
13.09.25 10 ⁰⁰	пос. "И" улица 41 уч. 297 низкое "И"	10 ²⁰ Мурашов Виноградов
16 ⁰⁰ 20.09.2025	Победы 17 кв. 26 нет света	16 ³⁰ Малыгин Садовников
22.09.2025 21 ¹⁰	Славского 4 кв. 250 частично нет света	21 ⁴⁰ Яценко Садовников
28.09.25 22 ¹⁵	Тургенева 7 нет света	Виноградов Костюков 23 ²⁰
02.10.25 19 ⁴⁵	Новосибирская 11 канализация на некачественное "И"	Мурашов Струнов 20 ⁴⁵

Что сделано	Кому передана заявка
4	5
вкл. АВ в этажном щите. Принимая откл. - неисправности на пещ, собственнику рекомендовано ее заменить, до замены - не включать в работу.	
вкл. АВ в этажном щите.	
вкл. АВ в этажном щите.	
Неисправен АВ в щитовой на опоре БЧ на территории лаборатории АО СВК, сделана проверка. ТП-212 Ф.1 от 16/3	
на вводе - 229 В. Рекомендовано разобратся в своих сетях	
вкл вводной АВ (неисправна пещья розетка, рекомендовано обратиться к электрикам)	
вкл ЧЗО в этажном щите (проблема в узелкителе, рекомендовано обратиться в УК)	
плохой контакт на пуске, не устранено, устранить необходимо в светлое время суток. 823 434 6459. До пуска "И" приходит.	переработать Сычугову
собственник не пустил к вводному щиту для замеров "И" (8 983 2374878)	