

Объект _____

Форма ЭП-3

подстанция _____

ПАСПОРТ № _____

силового трансформатора

Заводской № 3612

Сведения о перемещении трансформатора

Место установки	Дата установки	Дата демонтажа	Причина демонтажа
<u>ТП 84</u>	<u>02.99₂</u>		

ПАСПОРТ

1. Основные данные (паспортные)

1. Заводской № 3612
2. Тип ТМ
3. Номинальн. мощн. 320 кВа
4. 3 фазный
5. Частота 50
6. Ек—% 5,31
7. Завод-изготовит. _____
8. Город _____
9. Год изготовления 1960
10. Инвентарный № _____
11. Гост № _____
12. _____

13. Номинальное напряжение для основного вывода и ответвлений обмоток (номин. значение подчеркнуть) _____

Обозначение ответвлений	Процент регулиру- вания	ВН	НН
		вольт	вольт
I. <u>+5</u>	<u>+5</u>	<u>10500</u>	
II			
III	<u>Ном</u>	<u>10000</u>	<u>400</u>
IV			
V	<u>-5</u>	<u>9500</u>	

14. Номинальный ток для основного вывода и для ответвления обмоток (номинальное значение, подчеркнуть) _____

Обозначение ответвлений	ВН	НН
I		
II		
III	<u>18,5</u>	<u>578</u>
IV		
V		

15. Схема соединения обмоток, подсоединение к шинам и заземления нейтрали _____






ВН	НН

16. Группа соединения при чередовании фаз Y/Y₀-12 (АВС, АСВ)

17. Способ регулирования ручной, без напряжения (под нагрузкой, без напряж., ручной, дистанционный)

18. Выполнение переключающего устройства на крышке (переключение под крышкой, на крышке, на изоляторах)

Сведения о ремонтах и испытаниях

№ п/п	Дата ремонта	Краткое описание работ	Подпись ответственных лиц
	16.09.03	Проведён текущий ремонт силового шр-ра	
	31.03.04	Проведен текущий ремонт силового шр-ра	
	16.10.07	Проведен ремонт ТП - 84 в процессе которого: - произведен капитальный ремонт РВ, КМ 10кВ ÷ 0,4кВ; - произведен текущий ремонт м. оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Тс	
	06.10.14	Проведён текущий ремонт шр-ра	
	07.05.19	Проведён рек. ремонт шр-ра	
	07.05.24	Проведён рек. ремонт шр-ра	