

П А С П О Р Т
трансформаторной подстанции
10|0.4 кВ
№ 1/2-1

Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р Н Ы Й П У Н К Т №

Введен в эксплуатацию " 11.05 " 1985 г.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ПУНКТА

1. Тип трансформаторного пункта КТ П - 250 кВА замена на 400 кВА 2011 г.
(краткое описание ТП)2. Краткая характеристика места
расположения ТПБалансовая стоимость

3. Инв. N

Строит. часть

Оборудование

4. Силовые трансформаторы

N п/п	Завод (фирма)	Заводской N	Тип	Мощность кВА	Напряжение кВ	Напряжение к.в.в.	схема и груп- па соединен.
N 1		<u>85413</u>	<u>ТМ</u>	<u>250</u>	<u>6/0.4</u>	<u>4,86</u>	<u>Δ/Δ-0</u>
N 2		<u>90351</u>	<u>ТМ</u>	<u>400</u>	<u>6/0.4</u>		<u>Y/Y-0</u>
N 3							

5. Высоковольтные выключатели

Направление	Завод фирма	Заводской N	Тип	Год выпуск	Номин. напр. кВ	Номин. ток А.	Разрывн. мощность тыс. кВА	при- вод
<u>В сторону н.п.р.</u>			<u>ВВГ-10</u>		<u>10</u>	<u>400</u>		<u>ручной</u>

6. Выключатели нагрузки

Направление	Завод фирма	Заводской N	Тип	Год выпуска	Номин. напр. кВ	Номин. ток А.	при- вод

7. В/вольтные предохранители

Направление	т и п	Ном. напряж. кВ	Номин. ток	Наиб. откл. ток в кА
<u>В сторону н.п.р.</u>	<u>ПК-10</u>	<u>6</u>	<u>30</u>	

8. Разъединители

Направление	тип	Ном.напряж. кв	Номин.ток а	Привод
ИП-п-р-р	1	6	400	ручной

9. О шиновка ТЛ

В/вольтная		Н/вольтная	
Сборные шины	Ответвления	Сборные шины	Ответвления
40 x 4	40 x 4	40 x 4	40 x 4

10. Защита и автоматика

11. Защита от перенапряжения

12. Несъемные предохранители (автоматы)

Направление	тип	Ном.напряж. кв	Номин.ток а	Наиб.откл. ток в ка лэм; ltemp.
ф.п. 1-Фрунзе. фронт	ПН-2-250	6,4		
ф.п. 2-Купеческая	ПН-2-250	6,4		
ф.п. 3-Светлая	ПН-2-250	6,4		
ф.п. 5-Воровского	ПН-2-250	6,4		
ф.п. 6-Беломыска	ПН-2-250			